

## Santykiniai šilumos pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartojimo rodikliai

2017 m. rugsėjo mėn.

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	$\Sigma A_{BS}, m^2$	$\Sigma V_{BS}, m^3$	$Q_p,$ kWh	$G_{Kv},$ $m^3$	$Q_{PKv},$ kWh	$Q_{PR},$ kWh	$Q_{PŠ},$ kWh	$q_{PR}$	$\Sigma DL$	$q_{ADŠ},$ kWh/m <sup>2</sup> DL	$q_{VDŠ},$ kWh/m <sup>3</sup> DL	$q_{VDŠmax},$ kWh/m <sup>3</sup> DL	$\Delta_{š}, \%$
Aukštelkė	Poilsio	9	241,37	603,43											
Aukštelkė	Poilsio	9A	246,97	617,43											
Aukštelkė	Poilsio	11	192,80	482,00											
Aukštelkė	Poilsio	11C	296,78	741,95											
Ginkūnai	Rasos	1	561,87	1404,68	2354	17	867	1487		8,261					
Ginkūnai	Saulėtekio	2B	1192,00	2980,00	1897	37	1887	10		0,003					
Ginkūnai	Šiltnamių	2B	705,00	1762,50	2842	23	1173	1669		0,869					
Ginkūnai	Švedės	2A	2943,62	7359,05	14251	80	4080	10171		1,324					
Ginkūnai	Žeimių	2	635,12	1587,80	3365	10	510	2855		2,230					
Ginkūnai	Žeimių	2A	1684,74	4211,85	7824	48	2448	5376		1,120					
Ginkūnai	Žeimių	4	1779,27	4448,18	5114	49	2499	2615		0,711					
Ginkūnai	Žeimių	6	1835,73	4589,33	6562	54	2754	3808		0,992					
Ginkūnai	Žeimių	8A	3026,77	7566,93	16029	97	4947	11082		1,154					
Ginkūnai	Žeimių	8D	1835,26	4588,15	8770	50	2550	6220		1,080					
Ginkūnai	Žeimių	10A	1008,60	2521,50	1947	41	1947	0		0,000					
Ginkūnai	Žeimių	10B	2468,38	6170,95	12747	51	2601	10146		1,321					
Ginkūnai	Žeimių	11	364,84	912,10	673	16	673	0		0,000					
Kairiai	Salduvės	4	1387,80	3469,50	4554	30	1530	3024		1,050					
Kairiai	Salduvės	6	405,08	1012,70	1166	22	1122	44		0,550					
Kairiai	Salduvės	8	803,26	2008,15	1753	17	867	886		5,907					
Kairiai	Salduvės	10	397,76	994,40	624	15	624	0		0,000					
Kairiai	Salduvės	12	977,47	2443,68	4767	30	1530	3237		1,065					
Kairiai	Salduvės	14	1061,84	2654,60	4754	21	1071	3683		1,151					
Kairiai	Salduvės	14A	1890,64	4726,60	9668	91	4641	5027		0,655					
Kužiai	Rasos takas	5	764,37	1910,93	1360	32	1360	0		0,000					
Kužiai	Statybininkų	5 (1-18)	574,20	1435,50	714	17	714	0		0,000					
Kužiai	Statybininkų	5 (19-51)	779,68	1949,20	3066	16	816	2250		1,380					
Kužiai	Statybininkų	10	1049,30	2623,25	4750	21	1071	3679		1,150					
Kužiai	Statybininkų	12	1033,34	2583,35	4705	24	1224	3481		1,088					
Kužiai	Statybininkų	14	1035,65	2589,13	4814	26	1326	3488		1,090					
Kužiai	Statybininkų	16	1792,60	4481,50	7277	37	1887	5390		1,053					
Kužiai	Statybininkų	18	1840,87	4602,18	8625	68	3468	5157		1,007					
Šiauliai	Aerouosto	7	2294,56	5736,40											
Šiauliai	Aido	9	3611,93	9029,83	15673	99	5049	10624		0,929					

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	$\Sigma A_{B\dot{S}}, m^2$	$\Sigma V_{B\dot{S}}, m^3$	$Q_P,$ kWh	$G_{Kv},$ $m^3$	$Q_{PKv},$ kWh	$Q_{PR},$ kWh	$Q_{P\dot{S}},$ kWh	$q_{PR}$	$\Sigma DL$	$q_{AD\dot{S}},$ kWh/m <sup>2</sup> DL	$q_{VD\dot{S}},$ kWh/m <sup>3</sup> DL	$q_{VD\dot{S}max},$ kWh/m <sup>3</sup> DL	$\Delta\dot{S}, \%$
Šiauliai	Aido	11	2326,37	5815,93	9382	71	3621	5761		0,800					
Šiauliai	Aido	15	1509,10	3772,75	6814	43	2193	4621		0,963					
Šiauliai	Aido	17	2965,13	7412,83	12371	100	5100	7271		0,842					
Šiauliai	Aido	29	2231,08	5577,70	8413	72	3672	4741		0,666					
Šiauliai	Architektų	2	1524,59	3811,48	6298	34	1734	4564		0,951					
Šiauliai	Architektų	4	2319,10	5797,75	9990	69	3519	6471		0,919					
Šiauliai	Architektų	12	2323,05	5807,63	8894	58	2958	5936		0,824					
Šiauliai	Architektų	16	1503,40	3758,50	6440	35	1785	4655		0,970					
Šiauliai	Architektų	18	2337,74	5844,35	9615	66	3366	6249		0,868					
Šiauliai	Architektų	18C	2357,22	5893,05	12329	53	2703	9626		0,940					
Šiauliai	Architektų	32	2327,50	5818,75	10826	82	4182	6644		0,923					
Šiauliai	Architektų	34	6155,18	15387,95	23478	160	8160	15318		0,895					
Šiauliai	Architektų	36	1508,40	3771,00	6573	47	2397	4176		0,870					
Šiauliai	Architektų	50	2349,70	5874,25	13175	58	2958	10217		0,982					
Šiauliai	Aukštabalio	4	5732,82	14332,05	28032	138	7038	20994		1,117					
Šiauliai	Aukštabalio	6	2715,88	6789,70	15333	57	2907	12426		1,294					
Šiauliai	Aukštabalio	8	4425,82	11064,55	23578	142	7242	16336		1,021					
Šiauliai	Aukštabalio	10	4415,74	11039,35	24798	99	5049	19749		1,234					
Šiauliai	Aukštabalio	12	4386,72	10966,80	22841	108	5508	17333		1,083					
Šiauliai	Aukštabalio	14	2717,88	6794,70	14722	61	3111	11611		1,209					
Šiauliai	Aukštoji	20	1026,23	2565,58	5028	22	1122	3906		1,221					
Šiauliai	Aušros al.	13	569,57	1423,93	2659	10	510	2149		1,679					
Šiauliai	Aušros al.	23	419,44	1048,60											
Šiauliai	Aušros al.	25	825,51	2063,78	2824	13	663	2161		1,501					
Šiauliai	Aušros al.	29	1191,58	2978,95											
Šiauliai	Aušros al.	37	997,74	2494,35	2084	41	2084	0		0,000					
Šiauliai	Aušros al.	41	1310,12	3275,30											
Šiauliai	Aušros al.	54	1695,65	4239,13	2886	55	2805	81		0,279					
Šiauliai	Aušros t.	4	1769,44	4423,60	2487	64	2487	0		0,000					
Šiauliai	Aušros t.	5	2734,71	6836,78	12690	89	4539	8151		0,849					
Šiauliai	Aušros t.	6	895,93	2239,83	1447	36	1447	0		0,000					
Šiauliai	Bačiūnų	98	169,31	423,28											
Šiauliai	Bačiūnų	102	84,18	210,45											
Šiauliai	Bačiūnų	104	349,49	873,73											
Šiauliai	Baltupėnų	1C	2895,39	7238,48	12771	89	4539	8232		1,029					
Šiauliai	Basanavičiaus J.	56	1523,64	3809,10											
Šiauliai	Čiurlionio M.K.	33	1039,72	2599,30	5320	32	1632	3688		1,153					

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	$\Sigma A_{B\dot{S}}, m^2$	$\Sigma V_{B\dot{S}}, m^3$	$Q_P,$ kWh	$G_{Kv},$ $m^3$	$Q_{PKv},$ kWh	$Q_{PR},$ kWh	$Q_{P\dot{S}},$ kWh	$q_{PR}$	$\Sigma DL$	$q_{AD\dot{S}},$ kWh/m <sup>2</sup> DL	$q_{VD\dot{S}},$ kWh/m <sup>3</sup> DL	$q_{VD\dot{S}max},$ kWh/m <sup>3</sup> DL	$\Delta\dot{S}, \%$
Šiauliai	Ciurlionio M.K.	35	1061,48	2653,70	5287	29	1479	3808		1,190					
Šiauliai	Cvirkos P.	65A	2484,93	6212,33	15090	68	3468	11622		1,252					
Šiauliai	Cvirkos P.	75A	311,52	778,80	1263	6	306	957		1,450					
Šiauliai	Cvirkos P.	92	1499,95	3749,88	8142	58	2958	5184		1,157					
Šiauliai	Cvirkos P.	92A	1629,84	4074,60	7544	50	2550	4994		1,040					
Šiauliai	Dainavos t.	3B	2363,76	5909,40	6388	107	5457	931		1,552					
Šiauliai	Dainų	1	1482,64	3706,60	6967	40	2040	4927		1,026					
Šiauliai	Dainų	2	3676,54	9191,35	14917	93	4743	10174		0,889					
Šiauliai	Dainų	8	2334,62	5836,55	11305	72	3672	7633		1,060					
Šiauliai	Dainų	16	2324,50	5811,25	8897	79	4029	4868		0,676					
Šiauliai	Dainų	18	2323,82	5809,55	10631	69	3519	7112		0,988					
Šiauliai	Dainų	20	1491,70	3729,25	6046	36	1836	4210		0,877					
Šiauliai	Dainų	24	2324,84	5812,10	10473	67	3417	7056		0,980					
Šiauliai	Dainų	27	2335,31	5838,28	9235	67	3417	5818		0,808					
Šiauliai	Dainų	29	1518,30	3795,75	6642	53	2703	3939		0,821					
Šiauliai	Dainų	37	1508,30	3770,75	5486	51	2601	2885		0,601					
Šiauliai	Dainų	38	1512,35	3780,88	5761	46	2346	3415		0,711					
Šiauliai	Dainų	38A	1517,00	3792,50	6198	35	1785	4413		0,919					
Šiauliai	Dainų	39A	1513,15	3782,88	6107	50	2550	3557		0,741					
Šiauliai	Dainų	40	1508,50	3771,25	6783	42	2142	4641		0,967					
Šiauliai	Dainų	44	2356,90	5892,25	11081	74	3774	7307		1,015					
Šiauliai	Dainų	44A	2339,10	5847,75	9520	67	3417	6103		0,848					
Šiauliai	Dainų	46	2323,18	5807,95	11249	77	3927	7322		1,017					
Šiauliai	Dainų	47	2324,50	5811,25	11766	94	4794	6972		0,968					
Šiauliai	Dainų	48	2342,83	5857,08	12783	50	2550	10233		0,992					
Šiauliai	Dainų	52	1509,81	3774,53	7010	65	3315	3695		0,770					
Šiauliai	Dainų	54	2329,49	5823,73	9979	67	3417	6562		0,911					
Šiauliai	Dainų	56	2349,55	5873,88	12963	73	3723	9240		0,888					
Šiauliai	Dainų	60	2327,40	5818,50	10299	71	3621	6678		0,928					
Šiauliai	Dainų	66	2333,01	5832,53	12760	91	4641	8119		1,128					
Šiauliai	Dainų	70	1501,20	3753,00	7352	57	2907	4445		0,926					
Šiauliai	Dainų	72	2323,00	5807,50	10772	106	5406	5366		0,745					
Šiauliai	Dainų	74	1515,02	3787,55	6745	49	2499	4246		0,885					
Šiauliai	Dainų	80	2260,28	5650,70	10084	56	2856	7228		1,027					
Šiauliai	Dainų	82	2959,41	7398,53	12206	72	3672	8534		0,988					
Šiauliai	Dainų	84	1831,90	4579,75	10461	51	2601	7860		0,983					
Šiauliai	Dainų	86	2325,36	5813,40	10584	69	3519	7065		0,981					

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	$\Sigma A_{B\dot{S}}$ , m <sup>2</sup>	$\Sigma V_{B\dot{S}}$ , m <sup>3</sup>	$Q_P$ , kWh	$G_{Kv}$ , m <sup>3</sup>	$Q_{PKv}$ , kWh	$Q_{PR}$ , kWh	$Q_{P\dot{S}}$ , kWh	$q_{PR}$	$\Sigma DL$	$q_{AD\dot{S}}$ , kWh/m <sup>2</sup> DL	$q_{VD\dot{S}}$ , kWh/m <sup>3</sup> DL	$q_{VD\dot{S}max}$ , kWh/m <sup>3</sup> DL	$\Delta_{\dot{S}}$ , %
Šiauliai	Dainų	94	2874,99	7187,48	12265	96	4896	7369		0,861					
Šiauliai	Dariaus ir Girėno	8	2728,30	6820,75	13096	68	3468	9628		1,003					
Šiauliai	Dariaus ir Girėno	10	5794,07	14485,18	27691	163	8313	19378		1,018					
Šiauliai	Dariaus ir Girėno	12	2729,44	6823,60	13004	68	3468	9536		0,993					
Šiauliai	Dariaus ir Girėno	18	2721,35	6803,38	13582	79	4029	9553		0,995					
Šiauliai	Dariaus ir Girėno	20	4426,82	11067,05	21660	127	6477	15183		0,949					
Šiauliai	Dariaus ir Girėno	24	2721,93	6804,83	11753	89	4539	7214		0,751					
Šiauliai	Dariaus ir Girėno	26	4441,69	11104,23	19571	108	5508	14063		0,879					
Šiauliai	Draugystės pr.	3	881,45	2203,63	3038	27	1377	1661		8,305					
Šiauliai	Draugystės pr.	4	900,64	2251,60	1268	27	1268	0		0,000					
Šiauliai	Draugystės pr.	7	1321,43	3303,58	3494	60	3060	434		1,447					
Šiauliai	Draugystės pr.	8	3023,47	7558,68	6364	110	5610	754		1,077					
Šiauliai	Draugystės pr.	9	896,37	2240,93	1413	24	1224	189		0,945					
Šiauliai	Draugystės pr.	15	886,96	2217,40	2722	38	1938	784		3,920					
Šiauliai	Draugystės pr.	16	1460,33	3650,83	2730	53	2703	27		0,108					
Šiauliai	Draugystės pr.	18	1208,38	3020,95	4961	36	1836	3125		0,814					
Šiauliai	Draugystės pr.	20	1297,62	3244,05	1940	49	1940	0		0,000					
Šiauliai	Draugystės pr.	21	1889,77	4724,43	5415	111	5415	0		0,000					
Šiauliai	Dvaro	41	426,52	1066,30	2133	9	459	1674		1,610					
Šiauliai	Dvaro	45	761,67	1904,18											
Šiauliai	Dvaro	48	1856,46	4641,15	7976	60	3060	4916		1,294					
Šiauliai	Dvaro	49	2439,04	6097,60	13636	69	3519	10117		1,228					
Šiauliai	Dvaro	69/71	500,22	1250,55											
Šiauliai	Dvaro	73	97,06	242,65											
Šiauliai	Dvaro	74	2516,63	6291,58	8738	61	3111	5627		1,082					
Šiauliai	Energetikų	1	172,53	431,33											
Šiauliai	Energetikų	3-1	81,29	203,23											
Šiauliai	Energetikų	3-2	155,94	389,85											
Šiauliai	Energetikų	8	3109,81	7774,53	9873	52	2652	7221		1,114					
Šiauliai	Energetikų	9	399,33	998,33	481	6	306	175		2,500					
Šiauliai	Energetikų	11	654,08	1635,20	1030	20	1020	10		0,063					
Šiauliai	Energetikų	16	1887,45	4718,63	10338	48	2448	7890		1,096					
Šiauliai	Ežero	1	3002,09	7505,23	5557	117	5557	0		0,000					
Šiauliai	Ežero	5	675,34	1688,35	3667	23	1173	2494		1,113					
Šiauliai	Ežero	7	361,40	903,50	2182	14	714	1468		1,147					
Šiauliai	Ežero	9	365,15	912,88	1871	14	714	1157		0,904					
Šiauliai	Ežero	12	2361,44	5903,60	5779	103	5253	526		0,907					

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	$\Sigma A_{B\dot{S}}, m^2$	$\Sigma V_{B\dot{S}}, m^3$	$Q_P,$ kWh	$G_{Kv},$ $m^3$	$Q_{PKv},$ kWh	$Q_{PR},$ kWh	$Q_{P\dot{S}},$ kWh	$q_{PR}$	$\Sigma DL$	$q_{AD\dot{S}},$ kWh/m <sup>2</sup> DL	$q_{VD\dot{S}},$ kWh/m <sup>3</sup> DL	$q_{VD\dot{S}max},$ kWh/m <sup>3</sup> DL	$\Delta\dot{S}, \%$
Šiauliai	Ežero	12A	3031,21	7578,03	5799	116	5799	0		0,000					
Šiauliai	Ežero	14	249,66	624,15	589	6	306	283		4,717					
Šiauliai	Ežero	16	2030,42	5076,05	3814	73	3723	91		0,198					
Šiauliai	Ežero	23	1732,11	4330,28	4451	62	3162	1289		3,223					
Šiauliai	Ežero	27	927,86	2319,65	2195	37	1887	308		1,540					
Šiauliai	Gardino	9	3749,06	9372,65	17001	127	6477	10524		0,926					
Šiauliai	Gardino	23	6260,38	15650,95	25346	194	9894	15452		0,898					
Šiauliai	Gardino	25	1524,78	3811,95	5745	46	2346	3399		0,708					
Šiauliai	Gardino	27	1495,88	3739,70	5984	34	1734	4250		0,885					
Šiauliai	Gardino	29	2324,92	5812,30	9409	60	3060	6349		0,882					
Šiauliai	Gardino	31	6227,63	15569,08	27747	210	10710	17037		0,986					
Šiauliai	Gardino	35	2343,43	5858,58	13307	54	2754	10553		1,031					
Šiauliai	Gegužių	15	4417,72	11044,30	21183	125	6375	14808		0,926					
Šiauliai	Gegužių	25	2729,16	6822,90	13680	75	3825	9855		1,027					
Šiauliai	Gegužių	40	1482,60	3706,50	7401	51	2601	4800		1,000					
Šiauliai	Gegužių	41	2959,20	7398,00	11297	91	4641	6656		0,770					
Šiauliai	Gegužių	42	1497,90	3744,75	6906	43	2193	4713		0,982					
Šiauliai	Gegužių	44	1506,89	3767,23	6656	38	1938	4718		0,983					
Šiauliai	Gegužių	47	3725,38	9313,45	21508	97	4947	16561		1,035					
Šiauliai	Gegužių	49A	1874,84	4687,10	5739	72	3672	2067		3,334					
Šiauliai	Gegužių	51	1932,28	4830,70	4759	76	3876	883		0,448					
Šiauliai	Gegužių	52	2347,70	5869,25	13341	71	3621	9720		0,935					
Šiauliai	Gegužių	54	4001,12	10002,80	16143	99	5049	11094		0,925					
Šiauliai	Gegužių	56	2323,30	5808,25	10505	76	3876	6629		0,921					
Šiauliai	Gegužių	58	2286,89	5717,23	13180	66	3366	9814		0,958					
Šiauliai	Gegužių	61	6085,35	15213,38	21618	208	10608	11010		0,640					
Šiauliai	Gegužių	62	2353,74	5884,35	9912	63	3213	6699		0,930					
Šiauliai	Gegužių	63	1521,12	3802,80	6708	47	2397	4311		0,898					
Šiauliai	Gegužių	64	2347,78	5869,45	13535	73	3723	9812		0,943					
Šiauliai	Gegužių	65	1526,85	3817,13	7133	52	2652	4481		0,934					
Šiauliai	Gegužių	67	4019,37	10048,43	16558	97	4947	11611		0,968					
Šiauliai	Gegužių	76	2436,83	6092,08	9539	73	3723	5816		0,909					
Šiauliai	Gegužių	79	1507,50	3768,75	6810	44	2244	4566		0,951					
Šiauliai	Gegužių	80	2322,88	5807,20	8486	50	2550	5936		1,060					
Šiauliai	Gegužių	81	1504,90	3762,25	6744	41	2091	4653		0,969					
Šiauliai	Gegužių	82	2323,65	5809,13	9717	68	3468	6249		0,868					
Šiauliai	Gegužių	85	2329,23	5823,08	9821	64	3264	6557		0,911					

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	$\Sigma A_{B\dot{S}}, m^2$	$\Sigma V_{B\dot{S}}, m^3$	$Q_P,$ kWh	$G_{Kv},$ $m^3$	$Q_{PKv},$ kWh	$Q_{PR},$ kWh	$Q_{P\dot{S}},$ kWh	$q_{PR}$	$\Sigma DL$	$q_{AD\dot{S}},$ kWh/m <sup>2</sup> DL	$q_{VD\dot{S}},$ kWh/m <sup>3</sup> DL	$q_{VD\dot{S}max},$ kWh/m <sup>3</sup> DL	$\Delta\dot{S}, \%$
Šiauliai	Gegužių	90, 92	1922,48	4806,20	8325	60	3060	5265		1,097					
Šiauliai	Gytarių	7	2379,93	5949,83	15306	81	4131	11175		1,075					
Šiauliai	Gytarių	10	1507,15	3767,88	6937	51	2601	4336		0,968					
Šiauliai	Gytarių	11	1510,72	3776,80	7754	45	2295	5459		1,137					
Šiauliai	Gytarių	13	2346,28	5865,70	8698	70	3570	5128		0,903					
Šiauliai	Gytarių	15	4016,65	10041,63	16623	104	5304	11319		1,179					
Šiauliai	Gytarių	17	1514,40	3786,00	6977	52	2652	4325		0,901					
Šiauliai	Gytarių	31	1515,26	3788,15	4370	44	2244	2126		0,699					
Šiauliai	Gytarių	33	2348,21	5870,53	7457	65	3315	4142		0,863					
Šiauliai	Gytarių	35	2171,54	5428,85	9777	59	3009	6768		1,113					
Šiauliai	Gytarių	43	2326,39	5815,98	11868	84	4284	7584		1,053					
Šiauliai	Gluosnių	5	1238,27	3095,68	7033	39	1989	5044		1,371					
Šiauliai	Gumbinės	112	1918,71	4796,78	3707	63	3213	494		0,748					
Šiauliai	Kauno	22	562,47	1406,18	4252	22	1122	3130		1,701					
Šiauliai	Kauno	22A	575,37	1438,43	4000	23	1173	2827		1,472					
Šiauliai	Kauno	24	1679,35	4198,38	3415	58	2958	457		1,474					
Šiauliai	Kelmės	1A	1047,14	2617,85	5528	25	1275	4253		1,329					
Šiauliai	Klevų	9	2413,72	6034,30	11110	78	3978	7132		0,755					
Šiauliai	Klevų	11	1678,15	4195,38	9839	48	2448	7391		1,540					
Šiauliai	Klevų	15	1610,89	4027,23	7805	43	2193	5612		1,169					
Šiauliai	Korsako	1	2325,46	5813,65	12085	82	4182	7903		1,123					
Šiauliai	Korsako	1A	2962,69	7406,73	12704	93	4743	7961		0,921					
Šiauliai	Korsako	9	2984,49	7461,23	12740	91	4641	8099		0,937					
Šiauliai	Korsako	11	1500,30	3750,75	7189	67	3417	3772		0,786					
Šiauliai	Korsako	13	1482,60	3706,50	6848	42	2142	4706		0,980					
Šiauliai	Korsako	14	2342,32	5855,80	8083	60	3060	5023		0,897					
Šiauliai	Korsako	15	2328,99	5822,48	9906	69	3519	6387		0,950					
Šiauliai	Korsako	16	2338,53	5846,33	9472	73	3723	5749		0,798					
Šiauliai	Korsako	17	1500,33	3750,83	7507	55	2805	4702		0,980					
Šiauliai	Korsako	19	1511,50	3778,75	6784	55	2805	3979		0,829					
Šiauliai	Korsako	21	2320,25	5800,63	8444	91	4641	3803		0,553					
Šiauliai	Korsako	22	1504,15	3760,38	6816	47	2397	4419		0,921					
Šiauliai	Korsako	23	1500,41	3751,03	6273	48	2448	3825		0,797					
Šiauliai	Korsako	43	2331,43	5828,58	10343	55	2805	7538		1,047					
Šiauliai	Korsako	45	2338,91	5847,28	10159	63	3213	6946		0,965					
Šiauliai	Korsako	49	2275,30	5688,25	10598	83	4233	6365		0,904					
Šiauliai	Korsako	53	2340,16	5850,40	10396	68	3468	6928		0,962					

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	$\Sigma A_{B\dot{S}}, m^2$	$\Sigma V_{B\dot{S}}, m^3$	$Q_P,$ kWh	$G_{Kv},$ $m^3$	$Q_{PKv},$ kWh	$Q_{PR},$ kWh	$Q_{P\dot{S}},$ kWh	$q_{PR}$	$\Sigma DL$	$q_{AD\dot{S}},$ kWh/m <sup>2</sup> DL	$q_{VD\dot{S}},$ kWh/m <sup>3</sup> DL	$q_{VD\dot{S}max},$ kWh/m <sup>3</sup> DL	$\Delta\dot{S}, \%$
Šiauliai	Korsako	57	2339,53	5848,83	10081	71	3621	6460		0,897					
Šiauliai	Korsako	103	1545,60	3864,00	6419	40	2040	4379		1,117					
Šiauliai	Korsako	105	1513,71	3784,28	5771	40	2040	3731		0,933					
Šiauliai	Korsako	111	1514,35	3785,88	7527	55	2805	4722		0,984					
Šiauliai	Korsako	115	1514,35	3785,88	7311	57	2907	4404		0,918					
Šiauliai	Krymo	2	3981,20	9953,00	18257	115	5865	12392		1,033					
Šiauliai	Krymo	24	2903,71	7259,28	12032	68	3468	8564		0,991					
Šiauliai	Krymo	34	2933,34	7333,35	13593	81	4131	9462		1,095					
Šiauliai	Krymo	40	2331,84	5829,60	12062	60	3060	9002		1,250					
Šiauliai	Krymo	44	2291,70	5729,25	11773	61	3111	8662		1,203					
Šiauliai	Kviečių	2	1510,53	3776,33	7561	44	2244	5317		1,108					
Šiauliai	Kviečių	4	1510,75	3776,88	6486	49	2499	3987		0,831					
Šiauliai	Kviečių	16	2336,89	5842,23	8527	64	3264	5263		0,940					
Šiauliai	Kviečių	18	2341,67	5854,18	8259	70	3570	4689		0,977					
Šiauliai	Kviečių	20	1507,05	3767,63	7218	40	2040	5178		1,245					
Šiauliai	Kviečių	36	2340,53	5851,33	11148	76	3876	7272		1,010					
Šiauliai	Kviečių	38	2344,52	5861,30	9756	67	3417	6339		1,132					
Šiauliai	Kviečių	54	1508,70	3771,75	6810	45	2295	4515		0,941					
Šiauliai	Lieporių	1	4433,27	11083,18	21927	130	6630	15297		0,956					
Šiauliai	Lieporių	3	4435,53	11088,83	20358	113	5763	14595		0,912					
Šiauliai	Lieporių	9	4461,50	11153,75	20210	133	6783	13427		0,839					
Šiauliai	Lieporių	17	2722,39	6805,98	10471	51	2601	7870		0,820					
Šiauliai	Lieporių	19	2690,51	6726,28	12967	83	4233	8734		0,910					
Šiauliai	Lyros	2	2962,70	7406,75	11694	109	5559	6135		0,710					
Šiauliai	Lyros	4	1492,22	3730,55	6543	41	2091	4452		0,928					
Šiauliai	Lyros	7	2352,72	5881,80	9923	60	3060	6863		0,660					
Šiauliai	Lyros	10	3752,95	9382,38	17436	113	5763	11673		1,013					
Šiauliai	Lyros	18	2287,19	5717,98	10471	72	3672	6799		0,966					
Šiauliai	Lukšio P.	8	1634,02	4085,05	8024	28	1428	6596		1,617					
Šiauliai	Mechanikų	3	48,48	121,20											
Šiauliai	Mechanikų	5	173,48	433,70											
Šiauliai	Mechanikų	7	81,02	202,55											
Šiauliai	Mechanikų	9	48,69	121,73											
Šiauliai	Medelyno	5	1738,68	4346,70	5829	50	2550	3279		1,312					
Šiauliai	Miglovaros	23	1208,30	3020,75	6675	38	1938	4737		0,897					
Šiauliai	Pakapės	3	46,64	116,60											
Šiauliai	Pakapės	4	48,71	121,78											

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	$\Sigma A_{B\dot{S}}, m^2$	$\Sigma V_{B\dot{S}}, m^3$	$Q_P,$ kWh	$G_{Kv},$ $m^3$	$Q_{PKv},$ kWh	$Q_{PR},$ kWh	$Q_{P\dot{S}},$ kWh	$q_{PR}$	$\Sigma DL$	$q_{AD\dot{S}},$ kWh/m <sup>2</sup> DL	$q_{VD\dot{S}},$ kWh/m <sup>3</sup> DL	$q_{VD\dot{S}max},$ kWh/m <sup>3</sup> DL	$\Delta\dot{S}, \%$
Šiauliai	Pakapės	6	97,46	243,65											
Šiauliai	Pakapės	7	52,22	130,55											
Šiauliai	Pakapės	8	90,87	227,18											
Šiauliai	Paukščių t.	9	974,84	2437,10	5257	40	2040	3217		1,340					
Šiauliai	Pirties	6	155,27	388,18											
Šiauliai	Pirties	7A	1543,48	3858,70	8982	33	1683	7299		1,099					
Šiauliai	Radviliškio	62	3101,36	7753,40	17517	92	4692	12825		1,336					
Šiauliai	Radviliškio	68	1314,36	3285,90	6719	35	1785	4934		1,028					
Šiauliai	Radviliškio	74	2703,30	6758,25	11911	87	4437	7474		0,971					
Šiauliai	Radviliškio	78	2629,94	6574,85	8348	103	5253	3095		0,638					
Šiauliai	Radviliškio	94	529,39	1323,48											
Šiauliai	Radviliškio	98	3269,03	8172,58	9260	99	5049	4211		6,016					
Šiauliai	Rasos	3	4431,54	11078,85	22687	116	5916	16771		1,048					
Šiauliai	Rasos	24	2717,61	6794,03	13403	65	3315	10088		1,051					
Šiauliai	Rasos	26	2713,05	6782,63	12526	67	3417	9109		0,949					
Šiauliai	Saulės takas	4	4431,64	11079,10	21176	115	5865	15311		0,957					
Šiauliai	Sevastopolio	11	2934,45	7336,13	12820	87	4437	8383		0,970					
Šiauliai	Skalvių	7, 7A	2390,37	5975,93	10700	69	3519	7181		1,320					
Šiauliai	Skalvių	7B	301,66	754,15											
Šiauliai	Spindulio	4	2962,76	7406,90	6043	99	5049	994		1,420					
Šiauliai	Spindulio	6	2515,28	6288,20	10725	65	3315	7410		0,955					
Šiauliai	Spindulio	8	2616,04	6540,10	13571	87	4437	9134		1,177					
Šiauliai	Spindulio	10	2943,66	7359,15	12056	83	4233	7823		0,998					
Šiauliai	Spindulio	10A	1626,30	4065,75	8168	54	2754	5414		1,128					
Šiauliai	Spindulio	10B	1603,78	4009,45	7988	56	2856	5132		1,069					
Šiauliai	Spindulio	12	2379,62	5949,05	11759	81	4131	7628		0,795					
Šiauliai	Statybininkų	14	1116,05	2790,13	5417	27	1377	4040		1,263					
Šiauliai	Stoties	5	280,22	700,55	443	1	51	392		9,800					
Šiauliai	Stoties	8	479,69	1199,23											
Šiauliai	Stoties	9A	1728,97	4322,43	8247	58	2958	5289		1,049					
Šiauliai	Šalkauskio S.	5	2722,90	6807,25	13305	79	4029	9276		0,966					
Šiauliai	Šalkauskio S.	7	2734,41	6836,03	13575	92	4692	8883		0,925					
Šiauliai	Šalkauskio S.	12	1771,78	4429,45	3496	70	3496	0		0,000					
Šiauliai	Šalkauskio S.	14	1755,29	4388,23	3157	70	3157	0		0,000					
Šiauliai	Šalkauskio S.	14A	1756,97	4392,43	5143	95	4845	298		0,745					
Šiauliai	Šalkauskio S.	14B	1755,75	4389,38	4610	89	4539	71		0,178					
Šiauliai	Šviesos	12	156,64	391,60											

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	$\Sigma A_{B\dot{S}}, m^2$	$\Sigma V_{B\dot{S}}, m^3$	$Q_P,$ kWh	$G_{Kv},$ $m^3$	$Q_{PKv},$ kWh	$Q_{PR},$ kWh	$Q_{P\dot{S}},$ kWh	$q_{PR}$	$\Sigma DL$	$q_{AD\dot{S}},$ kWh/m <sup>2</sup> DL	$q_{VD\dot{S}},$ kWh/m <sup>3</sup> DL	$q_{VD\dot{S}max},$ kWh/m <sup>3</sup> DL	$\Delta\dot{S}, \%$
Šiauliai	Sviesos	14	154,86	387,15											
Šiauliai	Tilžės	27A	1190,63	2976,58	5840	37	1887	3953		1,123					
Šiauliai	Tilžės	30	2691,04	6727,60	11105	79	4029	7076		0,750					
Šiauliai	Tilžės	34	3044,40	7611,00	13721	81	4131	9590		1,249					
Šiauliai	Tilžės	37	1106,57	2766,43	5477	31	1581	3896		1,107					
Šiauliai	Tilžės	40	2728,80	6822,00	13284	104	5304	7980		0,831					
Šiauliai	Tilžės	42	3012,87	7532,18	13289	69	3519	9770		1,299					
Šiauliai	Tilžės	43	2723,72	6809,30	11778	54	2754	9024		1,035					
Šiauliai	Tilžės	46	2722,27	6805,68	13608	79	4029	9579		0,998					
Šiauliai	Tilžės	49B	1167,95	2919,88	5243	43	2193	3050		0,866					
Šiauliai	Tilžės	55	2773,24	6933,10	12063	70	3570	8493		0,992					
Šiauliai	Tilžės	61, 61A	2163,29	5408,23	11969	64	3264	8705		1,088					
Šiauliai	Tilžės	61B, 61C	1931,37	4828,43	12320	45	2295	10025		1,566					
Šiauliai	Tilžės	63	2365,82	5914,55	10828	71	3621	7207		1,024					
Šiauliai	Tilžės	65	2252,01	5630,03	10612	57	2907	7705		1,219					
Šiauliai	Tilžės	67	2232,22	5580,55	8070	46	2346	5724		0,954					
Šiauliai	Tilžės	67A	1873,31	4683,28	10048	63	3213	6835		0,863					
Šiauliai	Tilžės	67B	1885,26	4713,15	8714	48	2448	6266		0,783					
Šiauliai	Tilžės	68A	1407,93	3519,83	1848	29	1479	369		1,230					
Šiauliai	Tilžės	69	1022,42	2556,05	5719	42	2142	3577		1,177					
Šiauliai	Tilžės	75A	2022,60	5056,50	9260	60	3060	6200		1,107					
Šiauliai	Tilžės	107	2483,29	6208,23	20094	77	3927	16167		1,110					
Šiauliai	Tilžės	128	684,79	1711,98											
Šiauliai	Tilžės	134	849,99	2124,98	723	24	723	0		0,000					
Šiauliai	Tilžės	148	1010,79	2526,98	4415	12	612	3803		1,970					
Šiauliai	Tilžės	163	2701,54	6753,85	9211	80	4080	5131		0,544					
Šiauliai	Tilžės	164	1071,91	2679,78	4211	21	1071	3140		1,963					
Šiauliai	Tilžės	166, 168	564,36	1410,90	4122	28	1428	2694		2,226					
Šiauliai	Trakų	7	1239,43	3098,58											
Šiauliai	Trakų	9	874,86	2187,15											
Šiauliai	Trakų	23	2531,50	6328,75	5779	97	4947	832		1,364					
Šiauliai	Trakų	24	1883,32	4708,30	10933	51	2601	8332		1,157					
Šiauliai	Trakų	27	1752,61	4381,53	4209	72	3672	537		1,343					
Šiauliai	Trakų	36	1847,46	4618,65	3654	74	3654	0		0,000					
Šiauliai	Varpo	7	1403,54	3508,85	2692	44	2244	448		1,400					
Šiauliai	Varpo	27	3876,85	9692,13	16431	123	6273	10158		1,913					
Šiauliai	Varpo	31	1218,62	3046,55											

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	$\Sigma A_{B\dot{S}}, m^2$	$\Sigma V_{B\dot{S}}, m^3$	$Q_P,$ kWh	$G_{Kv},$ $m^3$	$Q_{PKv},$ kWh	$Q_{PR},$ kWh	$Q_{P\dot{S}},$ kWh	$q_{PR}$	$\Sigma DL$	$q_{AD\dot{S}},$ kWh/m <sup>2</sup> DL	$q_{VD\dot{S}},$ kWh/m <sup>3</sup> DL	$q_{VD\dot{S}max},$ kWh/m <sup>3</sup> DL	$\Delta\dot{S}, \%$
Šiauliai	Varpo	33	1181,38	2953,45											
Šiauliai	Varpo	35	1307,98	3269,95											
Šiauliai	Varpo	53	278,31	695,78	944	9	459	485		1,010					
Šiauliai	Varpo	55	208,79	521,98	752	3	153	599		1,248					
Šiauliai	Varpo	55A	972,64	2431,60	4683	17	867	3816		1,255					
Šiauliai	Vasario 16-osios	23	497,82	1244,55	3025	24	1224	1801		1,126					
Šiauliai	Vasario 16-osios	57	223,82	559,55	338	6	306	32		1,067					
Šiauliai	Verdulių	31	645,16	1612,90	2791	19	969	1822		0,949					
Šiauliai	Verdulių	33	1060,49	2651,23	6753	50	2550	4203		1,313					
Šiauliai	Vilniaus	52	2614,61	6536,53	12441	85	4335	8106		1,013					
Šiauliai	Vilniaus	54	2660,61	6651,53	11614	78	3978	7636		0,994					
Šiauliai	Vilniaus	92	1894,31	4735,78											
Šiauliai	Vilniaus	99	1210,26	3387,19	1956	37	1887	69		0,276					
Šiauliai	Vilniaus	101	783,90	1959,75											
Šiauliai	Vilniaus	112	1657,20	4143,00	3046	77	3046	0		0,000					
Šiauliai	Vilniaus	123	1391,45	3478,63	4302	43	2193	2109		7,030					
Šiauliai	Vilniaus	127	931,64	2329,10	1316	23	1173	143		0,894					
Šiauliai	Vilniaus	136	532,23	1330,58	2758	14	714	2044		1,503					
Šiauliai	Vilniaus	138	539,35	1348,38	2547	7	357	2190		1,810					
Šiauliai	Vilniaus	154	1223,69	3059,23	6614	36	1836	4778		1,572					
Šiauliai	Vilniaus	168	1741,24	4353,10											
Šiauliai	Vilniaus	170	249,04	622,60	1327	4	204	1123		1,386					
Šiauliai	Vilniaus	179	542,48	1356,20	3384	25	1275	2109		2,028					
Šiauliai	Vilniaus	179A	318,72	796,80	2044	8	408	1636		2,241					
Šiauliai	Vilniaus	217	2299,12	5747,80	7428	52	2652	4776		0,979					
Šiauliai	Vilniaus	235	2215,60	5539,00	10091	52	2652	7439		1,310					
Šiauliai	Vilniaus	249	2724,13	6810,33	12801	71	3621	9180		0,956					
Šiauliai	Vilniaus	258	2724,71	6811,78	13273	92	4692	8581		0,894					
Šiauliai	Vilniaus	269	2244,57	5611,43	10585	53	2703	7882		1,331					
Šiauliai	Višinskio P.	10	2256,45	5641,13	10830	67	3417	7413		1,158					
Šiauliai	Višinskio P.	12	914,96	2287,40	4262	31	1581	2681		0,958					
Šiauliai	Višinskio P.	14	1323,65	4091,99											
Šiauliai	Višinskio P.	32	1778,35	4445,88	3010	64	3010	0		0,000					
Šiauliai	Višinskio P.	36	1215,63	3039,08	2181	52	2181	0		0,000					
Šiauliai	Višinskio P.	37	254,15	635,38	1793	6	306	1487		1,859					
Šiauliai	Vytauto	43	1751,51	4378,78	2738	61	2738	0		0,000					
Šiauliai	Vytauto	56	1922,61	4806,53	3777	80	3777	0		0,000					

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	$\Sigma A_{B\dot{S}}$ , m <sup>2</sup>	$\Sigma V_{B\dot{S}}$ , m <sup>3</sup>	$Q_P$ , kWh	$G_{Kv}$ , m <sup>3</sup>	$Q_{PKv}$ , kWh	$Q_{PR}$ , kWh	$Q_{P\dot{S}}$ , kWh	$q_{PR}$	$\Sigma DL$	$q_{AD\dot{S}}$ , kWh/m <sup>2</sup> DL	$q_{VD\dot{S}}$ , kWh/m <sup>3</sup> DL	$q_{VD\dot{S}max}$ , kWh/m <sup>3</sup> DL	$\Delta_{\dot{S}}$ , %
Šiauliai	Vytauto	58	1919,50	4798,75	2866	53	2703	163		0,370					
Šiauliai	Vytauto	60	899,72	2249,30	2022	41	2022	0		0,000					
Šiauliai	Vytauto	61	3026,03	7565,08	5574	94	4794	780		1,114					
Šiauliai	Vytauto	63	2937,10	7342,75	4944	110	4944	0		0,000					
Šiauliai	Vytauto	65	3002,76	7506,90	4648	106	4648	0		0,000					
Šiauliai	Vytauto	80	3059,69	7649,23	6463	116	5916	547		0,793					
Šiauliai	Vytauto	83	1412,83	3532,08	2350	50	2350	0		0,000					
Šiauliai	Vytauto	88	200,18	500,45	810	2	102	708		1,106					
Šiauliai	Vytauto	105	341,68	854,20	1525	5	255	1270		1,134					
Šiauliai	Vytauto	125	1105,46	2763,65											
Šiauliai	Vytauto	127	4431,62	11079,05	21714	130	6630	15084		0,972					
Šiauliai	Vytauto	131	4426,61	11066,53	20348	145	7395	12953		0,814					
Šiauliai	Vytauto	138	1176,23	2940,58	4853	33	1683	3170		0,901					
Šiauliai	Vytauto	145	1819,68	4549,20	10497	72	3672	6825		1,354					
Šiauliai	Vytauto	148	2337,24	5843,10	14035	93	4743	9292		0,976					
Šiauliai	Vytauto	151	1259,32	3148,30	6584	36	1836	4748		1,484					
Šiauliai	Vytauto	154	1097,10	2742,75	5234	23	1173	4061		1,209					
Šiauliai	Vytauto	261	3493,99	8734,98	12589	153	7803	4786		1,870					
Šiauliai	Vytauto	263	3740,20	9350,50	16938	212	10812	6126		0,580					
Šiauliai	Žalgirio	6	3889,45	9723,63	17367	93	4743	12624		0,986					
Šiauliai	Žemaitės	22,24,26,26A	4236,06	10590,15	19336	127	6477	12859		1,316					
Šiauliai	Žemaitės	33	2647,23	6618,08	10501	105	5355	5146		0,895					
Šiauliai	Žemaitės	43	1513,69	3784,23	7628	54	2754	4874		1,243					
Šiauliai	Žemaitės	50	2714,03	6785,08	12884	96	4896	7988		0,832					
Šiauliai	Žemaitės	56	2499,14	6247,85	4732	86	4386	346		0,665					
Šiauliai	Žemaitės	58	3963,09	9907,73	9354	158	8058	1296		1,296					
Šiauliai	Žemaitės	62	990,29	2475,73											
Šiauliai	Žemaitės	66	307,27	768,18	1787	10	510	1277		1,140					
Šilėnai	Ateities	1	506,06	1265,15											
Šilėnai	Ateities	3	605,65	1514,13											
Šilėnai	Ateities	4	373,51	933,78											
Šilėnai	Ateities	5	377,00	942,50											
Šilėnai	Ateities	6	323,14	807,85											
Šilėnai	Ateities	7	768,76	1921,90											
Šilėnai	Ateities	10	216,87	542,18											
Šilėnai	Ateities	12	232,79	581,98											
Šilėnai	Saulės	32	331,58	828,95											

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	$\Sigma A_{BS}$ , m <sup>2</sup>	$\Sigma V_{BS}$ , m <sup>3</sup>	$Q_P$ , kWh	$G_{KV}$ , m <sup>3</sup>	$Q_{PKV}$ , kWh	$Q_{PR}$ , kWh	$Q_{PŠ}$ , kWh	$q_{PR}$	$\Sigma DL$	$q_{ADŠ}$ , kWh/m <sup>2</sup> DL	$q_{VDŠ}$ , kWh/m <sup>3</sup> DL	$q_{VDŠmax}$ , kWh/m <sup>3</sup> DL	$\Delta_{š}$ , %
Silėnai	Saulės	34	189,58	473,95											
Siauliai	Tilžės	173	4437,13	11092,83	22416	115	5865	16551		1,034					
Siauliai	Vytauto	134	2064,52	5161,30	8803	46	2346	6457		1,062					
Siauliai	Korsako	2	2320,25	5800,63	9628	71	3621	6007		0,844					
Siauliai	Korsako	4	2327,84	5819,60	10994	84	4284	6710		0,932					

Čia:

$\Sigma A_{BS}$  – pastato butų naudingųjų plotų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, plotų suma, m<sup>2</sup>;

$\Sigma V_{BS}$  – pastato butų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, tūrių suma (žiūr. Metodikos 11.2 punktą), m<sup>3</sup>;

$Q_P$  – įvadinio šilumos apskaitos prietaisu, matuojančiu šilumos kiekį pastatui šildyti ir karštam vandeniui, išmatuotas šilumos kiekis, kWh;

$G_{KV}$  – pastate suvartoto karšto vandens kiekis, nustatytas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis, m<sup>3</sup>;

$Q_{PKV}$  – pastate suvartotas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti, kWh;

$Q_{PR}$  – pastate suvartotas šilumos kiekis cirkuliacijai, kWh;

$Q_{PŠ}$  – šilumos kiekis pastatui šildyti, kWh;

$q_{PR}$  – santykinės šilumos sąnaudos cirkuliacijai;

$\Sigma DL$  – šilumos vartojimo pastatui šildyti per skaičiuotiną laikotarpį dienolaipsnių suma;

$q_{ADŠ}$  – santykinės šilumos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m<sup>2</sup> DL;

$q_{VDŠ}$  – santykinės šilumos sąnaudos vienam kubiniam metrui pastato tūrio šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m<sup>3</sup> DL;

$q_{VDŠmax}$  – maksimali šilumos suvartojimo norma vienam kubiniam metrui daugiabučių namų butų ir kitų patalpų tūrio šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m<sup>3</sup> DL;

$\Delta_{š}$  – santykinų šilumos sąnaudų vienam kubiniam metrui pastato tūrio šildyti ir maksimalios šilumos suvartojimo normos vienam kubiniam metrui daugiabučių namų butų ir kitų patalpų tūrio šildyti vienam dienolaipsniui, procentinis santykis, %.